



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00162/19

Серия **RU** № **0171159**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БорКотлоМаш». Основной государственный регистрационный номер: 1123604000244.

Место нахождения (юридический адрес) и адрес места осуществления деятельности: 397165, Россия, Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск, улица Матросовская, дом 111, офис 5; номер телефона: +7(47354)6-84-34, адрес электронной почты: borkm@borkm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БорКотлоМаш». Место нахождения (юридический адрес): 397165, Россия, Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск, улица Матросовская, дом 111, офис 5; адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 397165, Россия, Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск, улица Матросовская, дом 111; 397150, Россия, Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск, село Чигорак, 210 метров на юго-запад от жилого дома № 105 по улице 40 лет Октября.

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные наружного размещения газовые модели «Vorex-N» для центрального отопления и горячего водоснабжения, номинальной тепловой мощностью до 1200 кВт, работающие на газообразном топливе - природном газе по ГОСТ 5542-2014, с рабочим давлением воды 0,6 МПа, максимальной температурой воды на выходе из котла 95 °С.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4931-001-37983300-2019 «Котлы наружного размещения».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0808-1-01 от 08.08.2019 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации № RA.RU.21AI62; акта анализа состояния производства № 4805/АП от 17.07.2019 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02; технических условий ТУ 4931-001-37983300-2019, паспорта оборудования, руководства по эксплуатации. Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия». Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 1 год. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.08.2019 **ПО** 08.08.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

Елешева Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)